



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094
Телефон (342) 227-09-69, Факс (342) 227-09-66
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 08/023-11

об устранении нарушений обязательных требований
в области электро - теплоэнергетики, энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

“ 15 ” марта 2017 г.
(дата составления)

МБОУ «Гимназия»
(наименование юридического лица)
Законному представителю:

директору МБОУ «Гимназия»
Зиминой М.А.

Юридический адрес: 618320 Пермский край,
г. Александровск, ул. Пионерская, 10

Почтовый адрес: 618320 Пермский край,
г. Александровск, ул. Пионерская, 10

На основании Акта проверки от 15 марта 2017 № 08/023-11, руководствуясь ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г № 401, я - старший государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора - Байер Владимир Карлович, раб.тел (34248) 4-03-89
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

ПРЕДПИСЫВАЮ

устранить выявленные при _____ плановой, выездной _____ проверке
(вид проверки, форма проверки)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» **ИНН**
5910005779

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

(распоряжение заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора от 15 февраля 2017 №248-рп Козлова В. А. «О проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» ИНН 5910005779

нарушения обязательных требований в установленные сроки:

№ п.п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки, устранения нарушений
Электрические установки			
1	Отсутствует генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями МБОУ «Гимназия»	Не выполнены требования п. 1.8.1 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.03. (Далее ПТЭЭП)	01.05.17г
2	Проектная, исполнительная документация отсутствует	1.8.1 ПТЭЭП	01.08.17г
3	Отсутствует лицо, ответственное за электрохозяйство.	п.1.2.3 ПТЭЭП	01.05.17г
4	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал	п.1.2.1 ПТЭЭП	01.05.17г
5	Не разработан перечень технической документации, предусмотренный при эксплуатации электроустановок.	п.п. 1.8.1, 1.8.2 ПТЭЭП	01.05.17г
6	Не разработан перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходима группа по электробезопасности.	п. 1.4.3 ПТЭЭП	01.05.17г
7	Не разработан перечень должностей и профессий, требующих отнесения персонала к I-ой группе по электробезопасности.	п.1.4.4 ПТЭЭП	01.05.17г
8	Производственному неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения эл. током, инструктаж не проводится.	п.1.4.4 ПТЭЭП	01.05.17г
10	Приказом не назначено лицо, с группой III по электробезопасности, ответственное за проведение инструктажа, лицам, которым необходима 1-ая группа по электробезопасности.	п.1.4.4 ПТЭЭП	01.05.17г

11	Не назначен ответственный работник, имеющий группу III, для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных эл. машин, переносного эл. инструмента и светильников.	п. 44.7 ПОТ ЭЭ	01.05.17г
12	Однолинейные схемы эл.снабжения ВРУ, ЩС, ЩО – отсутствуют.	п. 1.8.5 ПТЭЭП;	01.08.17г
13	На наружной стороне шкафов (вводных, силовых, освещения) отсутствует диспетчерское наименование шкафа, знаки установленного образца.	п. 2.2.20 ПТЭЭП	01.08.17г
14	В щитовом помещении во всех шкафах, на кухне в ЩС, на всех ЩО отсутствуют надписи, указывающие присоединение, однолинейные схемы.	п. 2.2.20 ПТЭЭП	01.08.17г
15	В щитовом помещении отсутствуют электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты, противопожарные средства и медицинская аптечка.	п. 2.2.21 ПТЭЭП	01.08.17г
16	Не осуществляется осмотр силового оборудования РУ (щитовой)	п. 2.2.39 ПТЭЭП	01.08.17г
	На отходящих кабельных линиях от вводных, силовых щитах-отсутствуют бирки с указанием марки, сечения, напряжения, номера (наименование линии).	п.2.4.5. ПТЭЭП	01.08.17г
17	Шкафы (вводные, силовые) в пыли, грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.08.17г
18	Отсутствует оперативный журнал	п. 8.5 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» Утверждены приказом Минтруда и Соцзащиты РФ №328н от 24.06.3013г. Зарегистрировано Минюстом РФ от 12.12.13 №30593 (далее ПОТ ЭЭ)	01.08.17г
19	Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, не разработан.	п. 1.8.2 ПТЭЭП; гл. VIII «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» Утверждены приказом Минтруда и Соцзащиты РФ №328н от 24.06.3013г. Зарегистрировано Минюстом РФ от 12.12.13 №30593 (далее	01.08.17г

		ПОТ ЭЭ)	
20	Отсутствуют списки работников, имеющих право: <ul style="list-style-type: none"> • оперативных переключений; • ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра. 	п.1.8.2 ПТЭЭП	01.08.17г
21	График планово-предупредительных ремонтов основного оборудования - отсутствует. Капитальные ремонты силового оборудования, расположенного в щитовой, не проводятся.	п. п. 1.6.3; 2.2.41 ПТЭЭП	01.08.17г
22	Не проводится проверка исправности аварийного освещения	п. 2.12.16 ПТЭЭП	01.08.17г
23	При отключении питания - освещение безопасности не загорается.	п.7.2.33 «Правила устройства электроустановок» Утверждены Минтопэнерго 06.10.1999г. Издание седьмое. Далее ПУЭ.	01.08.17г
24	Не выполняются требования охраны труда при организации работ командированного персонала.	п.п. 46.1-46.11 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»	01.05.17г
25	Отсутствуют паспорта на действующие заземляющие устройства.	п. 2.7.15 ПТЭЭП	01.08.17г
26	Не проводятся периодические визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства (нет подтверждающих документов).	п. 2.7.9 ПТЭЭП	01.08.17г
27	Не проведена проверка соответствия тока плавления предохранителей току короткого замыкания.	п. 2.7.16 ПТЭЭП	01.08.17г
28	Отсутствуют протокола по замеру сопротивления изоляции групповых сетей 0,4кВ.	прил. 3 табл. 37 ПТЭЭП	01.08.17г
29	Отсутствуют протокола по замеру сопротивления заземляющих устройств.	прил. 3 табл. 36 ПТЭЭП	01.08.17г
30	Отсутствуют протокола по замеру удельного сопротивления грунта.	прил. 3 табл. 36 ПТЭЭП	01.08.17г
31	Отсутствуют протокола по проверки наличия цепи (переходного сопротивления).	прил. 3 п. 28.5 ПТЭЭП	01.08.17г
32	Отсутствуют протокола по испытаниям СИЗ	п. 1.2.2 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты» Утверждена Минэнерго РФ от 30.06.2003 №261	01.08.17г
Тепловые энергоустановки			

33	Отсутствует подготовленный теплоэнерготехнический персонал	п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.2003, зарегистрированных Минюстом России № 4358 от 02.04.2003 (далее - ПТЭ ТЭ)	01.05.17г
34	Отсутствует ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	п. 2.1.2 ПТЭ ТЭ.	01.05.17г
35	Не утвержден перечень необходимых инструкций, схем, оперативных документов.	п. 2.8.2. ПТЭ ТЭ.	01.05.17г
36	Отсутствует инструкция по эксплуатации тепловой энергоустановки.	п. 2.8.6. ПТЭ ТЭ	01.05.17г

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в межрегиональный отдел государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора по адресу: г. Пермь, ул. Вильвенская, 6. (копия – старшему гос. инспектору Байеру В.К. тел/факс (34 248) 4-03-89

Для полного выполнения предписания рекомендуется разработать план мероприятий с указанием конкретных сроков и лиц, ответственных за устранение нарушений, и представить в письменной форме в семидневный срок в Западно-Уральское управление Ростехнадзора по адресу: г. Пермь, ул. Вильвенская, 6.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.


С предписанием ознакомлен (а): 07.02.2017г

Зими́на Мари́на Александровна
директор МБОУ «Гимназия»



(ФИО, подпись)

Лица(о), вынесшие предписание:
старший государственный инспектор
межрегионального отдела государственного
энергетического надзора



В.К. Байер

(подпись)

Экземпляр предписания на пяти листах для исполнения получен: 15.03.2017г
(кол-во листов предписания)

Зими́на Мари́на Александровна

Для документов



(ФИО, подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575801

Владелец Зимина Марина Александровна

Действителен с 16.04.2021 по 16.04.2022