

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

ГУ МЧС России по Пермскому краю

(614045, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53/а, телефон/факс 2363514, E-mail: gu@ugps.perm.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)

**8 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Губахинскому городскому округу и
Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам**

618250, г. Губаха, ул. Коммунистическая, д. 11, тел. (34248) 4-17-20, e-mail: gubaha8ond@yandex.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 27/1/2

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

01.06.2016 г.

директору МБОУ «Гимназия»
Зиминой Марине Александровне

Во исполнение распоряжения начальника 8 ОНПР по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю И. А. Суворова № 27 от 20.04.2016г., ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13.00 часов «26» мая 2016 г. по 15.00 часов «26» мая 2016 г. проведено плановое мероприятие по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» по адресу: г. Александровск, ул. Пионерская, 10 начальником 8 ОНПР по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Суворовым Игорем Александровичем, инспектором ОНПР по АМР 8 ОНПР по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Амеровой Анной Нурсаитовной совместно с директором МБОУ «Гимназия» Зиминой Мариной Александровной.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ,	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

		требования которого (ых) нарушены		
1.	В подсобном помещении для хранения инвентаря, расположенном под технологическими лестницами ведущими в спортивный зал, складированы пожароопасные материалы	Правила противопожарного режима в РФ, п.23к	01.10.2016г.	
2.	Для отделки стен обеденного зала столовой применяются материалы с неизвестными показателями пожарной опасности	123-ФЗ от 22.07.2008 года табл.3, табл.29	01.10.2016г.	
3.	Огнетушители, расположенные в коридоре первого этажа, размещены выше 1,5 м	Правила противопожарного режима в РФ, п.480	01.10.2016г.	
4.	Двери лестничных клеток на первом этаже не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах.	СНиП 21-01-97* п.6.18*; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7	01.10.2016г.	
5.	Ширина западного эвакуационного выхода из лестничной клетки, при количестве эвакуирующихся более 50 человек, составляет 0,8м	СНиП 21-01-97* п.6.16	01.10.2016г.	
6.	В лестничных клетках на межэтажных площадках 2 и 3 этажей, на путях эвакуации, радиаторы отопления выступают из плоскости стены на высоте менее 2,2 м.	СНиП 21-01-97* п.6.32*; СП 1.13130.2009 п.4.4.4	01.10.2016г.	
7.	В санузлах места пересечения противопожарных преград системой канализации выполненной из горючих материалов не обеспечено автоматическим устройством, предотвращающим распространение продуктов горения по каналам (отсутствуют противопожарные муфты).	123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.88 п.14	01.10.2016г.	
8.	Высота эвакуационного выхода из спортивного зала составляет 1, 84м, при количестве эвакуирующихся более 50 человек	СНиП 21-01-97* п.6.16	01.10.2016г.	
9.	Ширина эвакуационного выхода из спортивного зала составляет 0, 8м, при количестве эвакуирующихся более 50 человек	СНиП 21-01-97* п.6.16	01.10.2016г.	
10.	В пожарном шкафу, у входа в переход, отсутствует ручной пожарный ствол.	Правила противопожарного режима в РФ, п.57	01.10.2016г.	
11.	Ширина эвакуационного выхода, расположенного в переходе между	СНиП 21-01-97* п.6.16	01.10.2016г.	

	корпусами, менее 1,2м, при количестве эвакуирующихся более 50 человек			
12.	Из помещения спортивного зала, расположенного в подвале, отсутствуют эвакуационные выходы	СНиП 21-01-97 п.6.12*, п.7.23*	01.10.2016г.	
13.	Перед технологическими лестницами, соединяющими спортивный зал с холлом первого этажа, отсутствует тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре	СНиП 21-01-97 п.7.23*	01.10.2016г.	
14.	В спортивном зале линейные дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии более 0,6 м от уровня перекрытия	НПБ 88-01 п.12.32; СП 5.13130-2009 п.13.5.1	01.10.2016г.	
15.	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м. при этом не обеспечено от электромагнитных наводок.	НПБ 88-01 п.12.67	01.10.2016г.	
16.	Аварийное освещение в помещении, в котором установлен приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации, находится в неисправном состоянии	Правила противопожарного режима в РФ, п.43	01.10.2016г.	
17.	На объекте не хранится исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (проект на АПС и СОУЭ)	Правила противопожарного режима в РФ, п.61	01.10.2016г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 15-ти дневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор ОНПР оп АМР 8 ОНПР

по Губахинскому городскому округу,

Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам

лейтенант внутренней службы

« 01 » июня 2016 г.

 (А.Н. Амерова)

Предписание для исполнения получил:



«14» июня 2016 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575801

Владелец Зимина Марина Александровна

Действителен с 16.04.2021 по 16.04.2022